

表 C.0.1 工作联系单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-GCLXD-019

致：四川仕麟建筑工程有限公司（广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目施工项目部）

主题：关于一标段光伏区施工现场相关安全事宜。

1、目前天气温度较高，要求施工单位合理安排现场施工时间，施工现场必须备足防暑降温药品及应急救援车辆，防暑药品要发送到每个工人手里，避免工人中暑，一旦发现作业人员中暑应及时送医救治。同时每天对现场施工人员进行安全教育、安全交底等，增强现场施工人员安全意识。

2、因光伏区已并网发电且大部分水位较深，要求施工单位做好现场围栏围挡工作，并对做好的围栏进行检查，破损处要求立即修复，现场出入口位置及围栏上要有安全警示标、禁止外来人员进入等标牌。因临近学生放暑假，防止附近村里的学生及人员进入现场发生触电、掉落水中等意外事故。

要求施工单位对上述问题进行重视，及时做好相关安全防护措施。否则现场发生安全事故，后果自负！

监理单位（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：

2022.06.22

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：

2022.6.24