

监理工作联系单

工程名称：阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-003

致：浙江西子联合工程有限公司 总包施工项目部

抄送：阳西县必奥光伏发电有限公司 业主项目部

事由：关于组件吊装分散事宜

内容：

由你方承建的<阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目>，马上将进行组件吊装作业，现监理项目部要求你方注意以下内容：

- 1、特种作业人员必须持有效操作证上岗；
- 2、参加吊装作业人员应安全培训合格后方可作业；
- 3、施工现场设吊装作业安全员，对吊装现场进行安全防护；
- 4、光伏组件从地面到屋顶的吊装后，应及时分散到安装作业区，禁止集中堆放；
- 5、光伏组件搬运需两人平抬，禁止一人肩抗、后背、头顶；
- 6、光伏组件安装时，禁止脚踩、手压、坐卧或将安装工器具放置在组件表面，禁止尖锐物体与组件接触。

施工单位应做好现场安全管理工作，如发生以上情况，造成的人身伤害及一切经济损失，施工方应负全责。

项目监理部

总/专业监理工程师

日期：2021年11月30日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建