

监理工作联系单

工程名称：阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-005

致：浙江西子联合工程有限公司 总包施工项目部

抄送：阳西县必奥光伏发电有限公司 业主项目部

事由：关于现场安全质量事宜

内容：

由你方承建的<阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目>，现包装车间屋面组件已全部吊装完成，现监理项目部要求贵单位做好以下几点：

- 1、后续吊装的组件严禁集中堆放，且堆放时间不能过长，应及时分散；
- 2、尽快催促 4 平方直流电缆到场，以免影响施工进度；
- 3、分散的组件应尽快安装完成，避免大风吹飞组件；
- 4、对现场施工人员加强安全技术交底，严禁再次出现一人肩抗现象；
- 5、屋面施工垃圾应及时清理，以免垃圾吹落至厂区；
- 6、进入厂区严禁在屋面及厂区非吸烟处吸烟；

施工单位应做好现场安全管理工作，如发生以上情况，造成的人身伤害及一切经济损失，施工方应负全责。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2024 年 12 月 3 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建