

监理工作联系单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：ZHJL-LX-007

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

主 题：关于提供支架材料质量证明文件和设计变更等事宜

内 容：

监理材料检查发现，三、四期现场所用夹具与设计图纸要求长度不一致，设计要求长度为60mm，而现场实测为50mm，与设计图纸不符。为不影响工程质量，现要求贵司上报以下资料：

- 1、材料变更说明或设计变更图纸。
- 2、夹具及导轨厂家有效质量证明文件、产品合格证等
- 3、夹具及导轨厂家生产资质。

如未按要求提供以上资料，相关材料视为不合格，报验资料不予签字。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



2022年04月22日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。