

监理工作联系单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：ZHJL-LX-013

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

主 题：关于请总包方对组件检测报告之问题作出答复事宜

内 容：

根据第三方检测机构挪亚检测技术有限公司 2022 年 4 月 29 日对本项目所出具的检测报告（编号为 NNE2022040040（-01））中 198 块组件的检测结果来看，出现混档电池片、隐裂、背板划伤等情况，不合格组件占比大于 10%，其检测结果不符合要求。鉴于检测报告中出现的问题，烦请总包方书面尽快给出合理答复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



2022年05月08日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。