

监理工作联系单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：ZHJL-LX-017

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

主 题：关于三、四期屋面逆变器安装方位事宜

内 容：

关于本工程三、四期屋面逆变器安装相关事宜，根据目前现场安装情况来看，安装方位多种，逆变器有垂直于瓦面坡度、平行瓦面坡度、仰面朝向屋脊、北面朝向屋脊等。此种安装方式首先要符合设计要求、厂家安装要求，其次应对逆变器重心侧向偏移对逆变器支架造成的不稳定性、操作面方便运维操作，是否会对设备运行造成的影响等问题进行综合考虑，不要留下质量安全及长期运行隐患。

针对现场安装，请贵司与设计沟通说明现场安装方式，征求设计意见，确认是否符合设计要求、规范要求，以及支架稳定性、是否符合产品安装要求等，并留下记录。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



2022 年 06 月 14 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。