

监理工作联系单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：ZHJL-LX-018

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

主 题：关于三、四期屋面桥架连接片螺丝生锈事宜

内 容：

监理部巡视发现，三、四期桥架之间的连接板螺栓普遍存在生锈现象。对此问题，要求贵司对生锈螺栓进行防锈处理，锈蚀严重的必须更换，未使用的螺栓建议不要继续使用。

如继续使用已出现生锈批次的螺栓，引发相关问题造成的影响，以及产生的工期及相关费用，贵司自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日

期：

2022年06月14日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。