

监理工作联系单

工程名称:扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目 编号: YZSY-ZHJL-004

致: 常州天合智慧能源工程有限公司 (总包项目部)

事由: 夹具螺栓使用问题

内容: 根据图纸设计要求, 本工程夹具上使用螺栓根据所用部位不同, 分为外六角、内六角螺栓。施工中注意区分, 禁止混装。若出现混装现象, 造成后果一切责任自负。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2022



注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。



扫描全能王 创建