

监理工作联系单

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号： 编号：ZHJL-LXD-005


主送：保定市伟达电业安装有限公司

抄送：兴隆县阳润新能源科技有限公司

主题：关于验收问题

内容：经监理验收检查发现，小子庄村徐国兴家平方屋面第三排立柱，存在个别螺栓松动，未打紧。

要求施工单位每户安装完成必须自检，整改完成后报到监理部，并进行复验。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀奎

日期：2022年6月11日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建