



监理工作联系单

工程名称:小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 编号: XGPP-ZHJL-002

致: 无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司

事由: 水泥桩支墩质量问题

1、内容: 部分入场水泥桩支墩存在蜂窝、麻面、缺棱掉角, 振捣不实等质量问题, 需厂家更换。下批次产品再出现此类质量问题直接全部返厂处理。且混凝土检测资料未随产品携带。若再次出现此类质量问题我监理单位将对此部分工程质量不予认可。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 杜引标

日期: 2022年9月29日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。



扫描全能王 创建