

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：宁波上诚轴承科技有限公司 0.2MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-SCZC-LX-002

致：中鉴兴华工程技术有限公司施工项目部：

主题：电缆桥架进场报审事宜

内容：1、关于新进场材料（电缆桥架）未经报审我监理项目部同意，并且与施工 EPC 工程总承包合同设备供应商短名单不符，也未告知建设单位，你方单位项目部便私自使用于“宁波上诚轴承科技有限公司 0.2MW 分布式光伏发电项目”施工，且已安装完成。

2、由于电缆桥架工序已施工完成，但将会在后竣工验收时，会按照 EPC 工程总承包合同相关条款进行相对结算。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：2024 年 04 月 01 日

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。