

监理工作联系单

工程名称:亚旭电子科技(江苏)有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-002

致: 苏州淞吴电力科技有限公司

抄送: 京能源深(苏州)能源科技有限公司

主题: 关于现场组件安装、电缆绑扎整改事宜

内容:

监理工程师 21 日对二厂、三厂屋面检查发现如下问题:

- 1、部分组件边压块存在歪斜和不紧贴组件现象;
- 2、部分角铁、接地、逆变器支架、爬梯等未进行防腐处理或处理不到位;
- 3、组件间 MC4 插头绑扎不规范或绑扎不牢固;
- 4、个别后立柱螺栓有松动现象;

以上问题请贵司落实整改。

项目监理部(章):

总 / 专业监理工程师: _____

日 期: _____

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。