

监理工作联系单

工程名称：余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-YJKJEQ-LX-002

致：浙江阳明电力建设有限公司：（施工项目部）

主题：支架安装质量事宜

内容：经我监理项目部人员对现场施工巡查时，发现你方单位项目部施工人员在2号楼屋面安装支架时，支架角度偏差较大，不符合设计要求（ 22° ）；我监理项目部现要求贵单位施工项目部尽快调整支架角度，并严格按照图纸设计要求施工。

针对以上问题请贵公司施工项目部重视



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2022年05月20日

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备