

监理工作联系单

工程名称：瑞能光伏科技（天台）有限公司宏誉箱包0.15MWp分布式光伏发电项目 编号：JXM8-ZHJL-001

致：浙江宏临电力建设有限公司（施工项目部）

事由：关于项目施工及材料进场事宜

内容：

本项目于2022年5月21日我方监理人员进场，施工现场支架基础已浇筑完成，支架已安装未紧固，要求施工单位尽快提供混凝土检验报告，现场材料已陆续到货，合格证及出厂报告尽快报监理部审核；现场检查发现部分基础底部不平，施工单位及时处理。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：张明家

日期：2022.05.26

注：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位