

监理工作联系单

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-LXD-026

致: 浙江华东建设工程有限公司施工项目部:

内容: 关于光伏区组件支架安装质量问题

近日监理对光伏区检查时发现, 光伏支架后斜撑经常有掉落现象, 如遇到大风天气, 会造成斜梁、檩条变形, 组件会大面积被风吹落损坏。要求你单位立即排查, 抓紧对掉落的斜撑进行安装, 对松动的螺栓进行紧固。消除质量安全隐患, 否则由此造成的一切损失由你单位承担。

(附现场影像)

项目监理机构 (章):

监理工程师: 张明

日期: 2024.11.11

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。

