

监理工作联系单

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-LXD-029

致: 浙江华东建设工程有限公司施工项目部

内容: 关于集电线路检查井施工和后续验收事宜

1. 施工图纸缺失: 现场未提供有效的观察井图纸 (含设计变更文件) 施工依据不明确, 可能导致后续验收争议

2. 隐蔽工程未报验: 观察井回填前未报验, 监理方无法确认施工质量是否符合设计要求

现需要你方向监理部提交经设计单位确认的观察井施工图纸, 以便核查施工合规性, 未报验的工程监理方一律不签认, 一切损失由你单位承担。

项目监理机构

监理工程师:

日 期:

