

监理工作联系单

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-LXD-005

致: (主送) 浙江华东工程建设管理有限公司项目部

(抄送) 招远市华达新能源发电有限公司项目部

内容:

GIS 集装箱及设备安装后, 集装箱地板及 GIS 设备出现下沉现象, 存在严重质量安全隐患, 为防止质量及安全事故发生, 要求你单位立即对以上问题进行整改, 消除安全质量隐患, 否则由此造成的一切损失有你单位承担。

项目监理机构 (章):

监理工程师:

日

期:



注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。