

监理工作联系单

工程名称：化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏项目

编号：

NMHD-ZHJL-LXD-004

致：化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏项目施工项目部（内蒙古化德天润新能源有限公司）

事由：关于施工现场周边安全防护事宜

内容：因施工项目厂房过高，且周边无防护措施，现要求贵项目部注意以下事项：

- 1、高处施工作业前，应进行针对性的书面安全交底，被交底人签字，。
- 2、在厂房上作业时必须正确佩戴安全帽，安全绳。
- 3、在厂房顶部加装固定支撑，保证稳固，方便挂安全绳（高挂低用）。
- 4、厂房屋顶采光带、临边做好安全警示标志。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2023年2月26日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。