

工程考核单

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-GCKHD-2025-02

建设单位	海丰通威渔光科技有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		
工程问题	关于升压站电气设备调试方案未报验的相关事宜		
罚款事由	致：浙江阳明电力建设有限公司施工项目部 以下升压站电气设备调试方案至今未报验到监理项目部： 1. 主设备调试方案：针对主变压器、断路器、隔离开关、母线等一次设备，开展绝缘电阻测试、直流电阻测量、交流耐压试验，以及开关设备的分合闸动作测试，确保设备绝缘性能、导电性能及机械动作正常； 2. 继电保护调试方案：对线路保护、变压器保护等装置进行定值校验，检查保护逻辑是否正确，测试保护动作时间，确保故障时能可靠动作，实现快速保护； 3. 监控系统调试方案：调试监控系统与各设备的通信功能，确保数据采集、传输准确；测试遥控、遥信、遥测、遥调功能，保证监控系统能远程监测和控制站内设备； 4. 直流系统调试方案：测试直流充电装置输出电压、电流是否稳定；对蓄电池进行充放电试验，检查容量是否达标；调试直流绝缘监测装置，及时发现系统接地故障。 然而，截至目前，上述调试方案未报验到监理项目部，存在严重滞后的情况，已对工程进展及后续工作造成诸多不利影响，为严肃工程管理纪律，针对此问题对你施工单位进行 5000 元的经济考核，希望施工单位能够引起足够重视，类似问题不要再次发生，否则加倍考核。		
罚款金额	小写：¥5000.00 元 大写：伍仟圆整		
罚款方式	☒ 罚款从结算中扣除 ☐ 缴纳现金		
项目监理机构（章）： 专业监理工程师：  日 期： 2025 年 05 月 10 日			

注：本工程考核单一式 3 份，建设单位 1 份，监理单位 1 份，施工单位 1 份。