

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-012

主送: 浙江阳明电力建设有限公司(施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司(建设单位)

主题: 关于光伏区防火的相关事宜

内容: 由于本地村民燃烧秸秆的明火顺风向 2 次蔓延到光伏区附近, 由于施工人员发现及时, 最终扑灭大火, 没有对光伏电站造成损失, 希望建设单位项目部及施工单位项目部能够引起重视, 及时清理鱼塘四周的易燃垃圾, 在光伏区安全距离内清理出防火隔离带, 备足消防器材, 排除安全隐患, 否则发生一切安全问题监理单位不负任何连带责任。



项目监理机构(章):

总监理工程师:

日

期: 2022年12月14日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建