

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-001

主送: 浙江阳明电力建设有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于施工项目部板房存质量问题及安全隐患的相关事宜

内容:

1. 项目部板房四周没有进行加固措施, 存在被大风刮倒的风险;
2. 板房每个房间的窗户必须配备纱窗、防盗窗及窗帘;
3. 更换不合格的门锁、卫生间安装隔断、做好防蚊蝇措施;
4. 办公区域内配备灭火器、消防沙箱等消防器材;
5. 办公区域配备垃圾箱, 定时由专人清理生活垃圾;
6. 安装监控设备全方位无死角对办公区域进行监控;
7. 室外充电插座必须安装防水罩;
8. 彻底解决个别办公室渗水问题。

以上问题要求施工单位立即进行整改, 否则监理项目部将按照施工合同相关条款的约定对你施工项目部进行经济考核。

项目监理机构 (章)

总监理工程师:

日

期:



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。