

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-019

主送: 浙江阳明电力建设有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

内容: 升压站施工前必须完善以下资料:

1. 临时用电施工前必须编制临时用电施工方案, 由监理工程师审批合格后方可实施;
2. 临时用电必须按 JGJ46 的规范执行, 要求三级配电二级保护, 线路确保三相五线制;
3. 进场机械设备、材料及时报审报验, 需要送检的材料及时送检;
4. 基槽开挖需要有效支护, 避免坍塌事故发生;
5. 升压站区域四周设立围栏, 全封闭进行管理, 围栏四周张贴醒目的安全标识标牌。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期: 2023 年 11 月 10 日



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。