

监理工作联系单

表号：FD--B3

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-LXD-034

主送：浙江阳明电力建设有限公司(施工单位项目部)

抄送：海丰通威渔光科技有限公司（建设单位）

主题：关于升压站材料堆放存在安全隐患的相关事宜

内容：监理工程师在升压站施工现场巡视检查时发现，配电楼四周堆放的脚手架、模板、木方没有进行清理，不符合安全文明施工的相关规定，现要求施工单位立即进行整改，把模板、木方、脚手架分类堆放，并在堆放现场配备充足的灭火器，排除安全隐患，否则将按照施工合同的相关条款对你施工单位进行经济考核。



项目监理机构（章）

专业监理工程师：

日

期：2024年10月31日

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。