

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-038

主送: 浙江阳明电力建设有限公司(施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司(建设单位)

主题: 关于升压站设备报验的相关事宜

内容: 升压站以下设备至今未报验出厂合格证及相关检测报告, 个别供货商资质未报验

1. 上海茂义信息科技有限公司供货: 二次安防 I 屏、二次安防 II 屏、综合数据网屏、调度数据网屏、综合布线屏、场区通讯屏、光纤配线柜、综合配线柜及其配件;
2. 河北久维电子科技有限公司供货: 直流充电屏 2 面, 直流馈线屏 2 面, UPS 电源屏 2 面, 试验电源屏 1 面, 理士蓄电池 DJ300M 104 只, 圣阳蓄电池 GFMD 300C 104 只, 屏间线 46 根, 电池连接排 196 根, 电池架 2 套, 放电仪 JWBDU22030-A1 2 台, 备品备件 1 箱;
3. 广东必达电器有限公司供货: KYN61-40.5 型高压开关柜;
4. 山东电工时代能源科技有限公司供货: 锂离子电池舱和交流升压舱;
5. 新风光电子科技股份有限公司供货: FGSVG-C26.0/35-0-W 型高压动态无功补偿装置(SVG);
6. 山东泰开变压器有限公司供货: ZF10-145 型 SF6 气体绝缘金属封闭开关设备(GIS);

现要求施工单位 3 天内完成以上设备的报验工作, 否则将对你施工单位进行经济考核。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 王正

日期: 2025 年 01 月 05 日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。