

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-013

主送: 浙江阳明电力建设有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于光伏区 B 地块存在安全隐患的相关事宜

内容: 光伏区 B 地块于 2022 年 12 月 8 日全部并网发电, 目前各发电单元运行正常, 但还存在以下安全问题:

1. 光伏区 B 地块四周的围栏存在人为拆除和破坏的现象, 经常有人进入鱼塘钓鱼, 发生触电的安全隐患较大, 要求施工单位立即修补被破坏的围栏, 张贴醒目的安全标识标牌, 提示光伏区已经正常发电, 严禁闲杂人员入内;
2. 光伏区 B 地块四周杂草丛生, 个别部位紧邻光伏组件不足 5 米, 发生火灾的安全隐患较大, 要求施工单位及时清理光伏区四周的杂草, 排除安全隐患;
3. 光伏区 B 地块西南侧的监控摄像头的立柱出现倾斜, 要求单位及时进行修复。

以上问题希望施工单位能够引起重视, 逐条进行整改, 否则将按照合同相关条款对你施工单位进行经济考核。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 陈振平

日

期: 2023 年 09 月 06 日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。