

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-017

主送: 浙江阳明电力建设有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于光伏区 D 地块用电安全的相关事宜

内容: 光伏区 D 地块 10#方阵田埂上面的 10kV 国泰#2 专用台变已经改迁到路口处, 田埂上面的电杆全部移除完成, 监理工程师在现场巡视检查时发现, 有 4 根 PV 铝线直接平铺在田埂上面, 发生触电的安全风险较大, 现要求施工单位 3 天内清除光伏区 D 地块内所有存在安全隐患的铝线, 否则发生一切后果自负。



项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期: 2023 年 10 月 14 日



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。