

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-040

主送: 浙江阳明电力建设有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于升压站继电器室内存在安全问题的相关事宜

内容: 监理工程师在升压站继电器室内巡视检查时发现, 施工现场部分区域电缆线摆放杂乱, 通道不畅, 存在人员绊倒的风险, 特别是堆积的电缆线严重阻碍通行, 且附近发现烟头, 一旦发生火灾, 将影响人员疏散与灭火救援。

现要求施工单位立即组织人员清理现场电缆, 按照指定区域整齐堆放, 确保通道畅通无阻, 室内严禁吸烟, 同时设置明显的防火警示标识, 配备足够数量的灭火器材。



项目监理机构 (章)

专业监理工程师:

日

期: 2025年03月18日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。