

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-005

主送: 浙江阳明电力建设有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于光伏区打桩作业存在安全问题的相关事宜

内容:

1. 打桩设备上面的油桶统一堆放, 杂物全部清理干净;
2. 使用气割作业时严禁氧气与液化气混用;
3. 安全早班会未见安全负责人到场;
4. 吊运管桩的 25 吨吊车没有报验五证一书等相关资料;
5. 堆放管桩的位置没有可靠的支点, 容易造成管桩滑落。

以上问题施工单位必须引起足够重视, 逐条进行整改, 严禁以包代管, 否则发生一切问题监理项目部不负任何连带责任。

项目监理机构 (章)

专业监理工程师: 蒋振平

日

期: 2023年07月08日



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。