

B-01 监理工作联系单★

表号: B-01

工程名称: 佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目


编号: LXD-003

致: 陕西 TCL 光伏工程有限公司

主题: 安全带工器具使用问题

内容: 1、现场施工人员临边作业安全带一定要配备齐全并正确使用,根据会议要求与 EPC 合同规定,若再次发生此类违规现象,将对施工单位进行每人每次 2000 元考核处理。

2、工器具专用位置存放,工人配备工具包,严禁随意放置。若使用大力钳等工具作为施工固定器具,则要求对器具绑扎安全防坠绳,根据会议要求与 EPC 合同规定,若再次发生此违规现象,将对施工单位进行每次 2000 元考核处理。



监理项目部 (盖章)

总/专业监理工程师: 陈伟

日



本表(含附件)一式____份,由监理项目部填写,接收单位存____份,监理项目部存____份。



扫描全能王 创建