

B-01 监理工作联系单★

工程名称: 佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

表号: B-01

编号: LXD-010

致: 陕西 TCL 光伏工程有限公司

内容: 今日施工现场风力较大(平均 5 级, 阵风 7 级), 你施工单位屋面临时固定的组件存在安全隐患, 现要求你单位全部排查一遍, 必要时增加绑绳等措施。天气预报近期持续性风力五级左右, 若你施工单位无任何应对措施, 一但发生组件掀飞事件一切责任后果自负。



监理项目部(盖章):

总/专业监理工程师: 王

日



本表(含附件)一式 2 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 1 份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建