

监理工作联系单

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

编号：ZCQD-ZHJL-LXD-001

致：中车青岛四方车辆研究所有限公司：（总包项目部）

事由：关于桥架、导轨材料检测

内容：1、检测桥架镀锌层 10 处，3 处镀锌层达到设计要求的 65 微米，7 处达不到设计要求的 65 微米。

2、20 毫米的支架导轨厚度测量是 2 毫米，设计要求厚度是 2.5 毫米。

关于以上材料不符合设计要求，监理要求清场退货。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：—司在成—

日期：2022 年 12 月 03 日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份



扫描全能王 创建