

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(一期 80 兆瓦) 编号: JL-C03- 016

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(一期 80 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于集电线路事宜

内容:

你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 项目进入并网阶段集电线路分支箱没图纸、没有编号, 需要尽快联系设计落实出图及确认编号。

以上事宜, 必须尽快落实, 望总包项目部悉知并重视!

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 朱仁贵

日 期: 2023 年 05 月 20 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、总包项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。