

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(二期 70 兆瓦) 编号: JL-C03- 001

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(二期 70 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于光伏场区安全文明施工事宜

内容:

你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 做好现场以下内容管理;

1、新人员进场必须做好三级安全教育, 考试合格后方可进场, 进场后必须正确佩戴安全帽(安全帽必须符合国家标准) 水面作业人员必须配备救生衣、救生圈及安全带(安全带高挂低用)

2、现场管理人员必须加强现场巡视工作, 保证现场垃圾及时清理, 材料码放整齐, 易燃材料区域必须放置灭火器材并做好检查记录;

3、加强班前班后会增强作业人员的安全意识防范意识及技术质量控制, 作业人员严禁酒后上岗;

4、现场大型机械较多, 路口安全标识牌缺少的要及时增加, 标识牌要布置到醒目的位置;

5、严格按本工种的安全操作规程操作和执行安全责任制度, 不违章指挥, 不违章作业, 不冒险作业;

6、二期材料到货必须报监理验收, 电缆及附属材料必须送检, 组件到货必须联系第三方做到货检(EL 检测)

以上事宜, 现场管理人员及时巡视现场, 加强现场管理监督, 做好现场人员安全工作, 望总包项目部悉知并重视!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2023 年 10 月 08 日



本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、总包项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。