

## 监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(二期 70 兆瓦) 编号: JL-C03- 003

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(二期 70 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于施工现场安全文明施工事宜

内容:

你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 目前作业面分广、人员多  
总承包单位做好以下安全施工工作;

- 1、关于 “现场安全文明施工” 必须从严、从源头抓起, 严格履行进场人员的三级安全教育并落实到每一个人员;
- 2、升压站、光伏区、集电线路施工区域的垃圾做到工完场清;
- 3、对储能场区施工临时用电、设备、开关箱、漏电保护设施进行及时维护检查, 防止漏电、短路引发火灾险情和人员触电事故;
- 4、施工现场杜绝一切习惯性违规作业的发生, 现场管理人员和安全员及时监督、巡视消除一切隐患并做好现场安全管理工作。

注: 如我项目部人员巡视检查发现未落实的事项, 将按《山东新能源工程管理考核办法》进行考核。

针对上述事宜, 现场管理人员及时巡视现场, 加强现场管理监督, 望总包项目部悉知并重视!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日 期: 2023 年 01 月 21 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、总包项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。