

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(二期 70 兆瓦) 编号: JL-C03- 008

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(二期 70 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于储能电站施工事宜

内容:

你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 做好现场以下内容管理;

1、2024 年 1 月 4 日监理巡查发现, 你单位施工的二期储能电站一体化消防水池已安装, 目前我监理单位并未收到你单位上报的设备报审表及施工蓝图且设备未经监理部审核安装使用, 如出现任何问题由你单位全权负责。未经过我单位验收不计入工程量日后工程验收我单位不予签字。

现场图片共 2 张,


以上事宜, 望总包项目部悉知并重视!

监理项目部(盖章)

总/专业监理工程师 李 3 兆瓦

日期: 2024 年 2 月 04 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、总包项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。



一体化消防水池组装



一体化消防水池组装