

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）

编号：JL-C03-015

致：常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）（EPC 总包项目部）

事由：关于并网区域安全施工事宜

内容：

你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目，二期 70 兆瓦将于 5 月 30 日全容量并网，你单位要加强以下安全管理措施：

1、进入带电区域作业人员必须配备安全防护用品（绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等）方可施工；

2、凡是进入带电区域作业，作业前必须向运维单位开作业票，进行针对性安全技术交底，方可进入带电区域施工，严格执行三票三制；

3、进入带电区域作业必须有专人监护；

4、并网前必须完成末批光伏区各发电子阵标识牌、箱变标识牌及安全警示标识牌设置；

5、末批光伏区各发电子阵，并网前必须提供自检报告、接地防雷报告。

以上事宜，望总包项目部悉知并重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：高立彬

日期：2024 年 05 月 19 日