

监 理 工 作 联 系 单

工程名称:天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(二期 70 兆瓦)

编号:JL-C03-016

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(二期 70 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于并网前自检消缺事宜

内容:

你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(二期 70 兆瓦), 现要求你单位并网前做好以下工作。

- 1、检查光伏区各方阵支架、组件、设备等螺栓是否紧固; 箱变、汇流箱、电缆桥架是否封堵; 跨接地、组件接地、箱变接地、汇流箱接地、防雷接地测试是否完成, 及时发现问题及时整改;
- 2、对并网线路进行仔细检查, 确保线路连接正确、坚固可靠, 无裸露、破损等现象;
- 3、仔细检查箱变等设备, 确保设备性能稳定、安全可靠;
- 4、必须严格遵守相关安全规定, 严禁接触组串等设备的金属带电部位, 确保人员和设备的安全。

上述事宜, 望总包项目部悉知并认真履行职责!

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 高立标

日 期: 2024 年 05 月 24 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、总包项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。