

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(一期 80 兆瓦) 编号: JL-C03-028

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(一期 80 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于一期末批并网前三级验收及资料报审事宜

内容:

你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目。

1、一期末批并网前, 须提供汇流箱、逆变器、电缆等试验合格报告及防雷、接地测试合格报告;

2、一期末批并网前, 须完善汇流箱、逆变器、组件等设备接地和各方阵接地环网;

3、一期末批并网前落实三级验收及资料报审。

以上事宜, 必须尽快落实, 望总包项目部悉知并重视!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 高文彬

日 期: 2023 年 09 月 27 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、总包项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。