

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(一期 80 兆瓦) 编号: JL-C03- 030

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(一期 80 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于光伏场区、箱变围栏安装事宜

内容:

你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(一期 80 兆瓦), 13 至 18 区箱变一体机均已带电, 但场区及箱变一体机围栏未安装, 为避免闲杂人员进入带电区域发生安全隐患事故, 总承包单位尽快落实围栏安装事宜(1 至 12 区安装完成但被破坏的必须及时恢复)

以上事宜, 必须尽快落实, 望总包项目部悉知并重视, 我监理部对此进行跟踪检查!

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 王得东

日 期: 2023 年 10 月 23 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、总包项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。