

监理工作联系单

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

编号：ZHJL-LXD-002

致：元工电力技术有限公司（施工项目部）

主 题：关于材料进场报审及施工工序报审问题

内 容：

1. 进场材料必须报监理项目部由监理项目部审查通过后方可进场卸货，并统计材料进场总数量报给监理项目部。进场材料报具备相符合资质的第三方检测机构，监理项目部需全程陪同见证取样并送检。

2. 目前现场隐蔽工程施工未报监理项目部审查已开始施工，要求隐蔽工程施工各施工工序必须报监理审查验收合格后方可进行下一道工序，否则监理项目部不对此项工程进行签字确认。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2022年11月30日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。