

监理工作联系单

工程名称：常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目

编号：CDZCGF-JLLXD-03

主送：株洲变流技术国家工程研究中心有限公司

抄送：常德正善新能源科技有限公司

主题：关于施工图纸与现场不符及组件保护事宜

内容：涂装车间屋面实际尺寸与施工图纸不符，存在组件遮挡现象，现要求你单位尽快联系设计到场确认无误后施工，现场安装已分散组件轻拿轻放并做好成品保护。否则因此延误并网发电及质量问题所造成的一切损失由你单位承担。

监理项目部（章）

总/专监理工程师：

日期：2023.02.26

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建