

监理工作联系单

工程名称：常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目

编号：CDZCGF-JLLXD-05

主送：株洲变流技术国家工程研究中心有限公司

抄送：常德正善新能源科技有限公司

主题：关于穿管敷设高压电缆施工事宜

内容：现场穿管敷设高压电缆前必须与厂方确认同意使用原预埋管道，施工前做好施工人员的技术、安全交底，并做好电缆防护措施，确保电缆无损伤，否则因安全及质量问题所造成的一切损失由你单位承担。

监理项目部（章）

总/专监理工程师：

日期：2023.4.11



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建