

监理工作联系单

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

编号：-ZHJL-002

主送：天津万航桥建建设工程有限公司

抄送：上海建材集团节能环保有限公司

主题：关于施工事宜

1 • 工程施工已一段时间，你单位的前期资料与施工资料未报审，要求把滞后的资料补全并报审，后续资料与工程同步。

2 • 屋面荷载报告是钢结构加固前的，加固后未做，如果出现荷载事故，你单位负全责，要求尽快处理。

3 • 至今未提供工程蓝图，后期如果和竣工图不符，整改费用你单位承担。

以上问题要求你单位尽快处理

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李俊平

日期：2023 年 03 月 13 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部



扫描全能王 创建