

监理工作联系单

工程名称: 安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-003

致: 湖州强力电力科技有限公司

抄送: 安庆浙泰新能源有限公司

主题: 关于屋面组件安装相关事宜

内容:

监理工程师 11 月 12 日对现场检查发现, 5#、6#屋面大部分组件已拆箱分散, 据气象部门预报这几天有一段降雨过程, 为了屋面组件安全, 请贵司时刻关注天气变化, 并做好以下防护事项:

- 1、现场已分散的组件及时安装固定;
- 2、未安装的组件要有防风措施, 电缆头包裹做好防雨水措施;
- 3、施工人员在搬运组件时要俩人配合, 不得将施工材料、工具放置组件上

面, 更不能践踏组件, 防止组件发生隐裂。

项目监理部 (章):

总 / 专业监理工程师: _____

日 期: _____

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。