

监理工作联系单

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: NRYL-JL-LXD-01

致: (主送) 江苏益明电力建设有限公司项目部

(抄送) 徐州砺成新能源有限公司项目部

主题: 关于对光伏屋面施工安全问题及要求
内容:

- 1、光伏屋面的采光瓦老化严重, 施工前应做好安全防护措施, 铺设安全防护网, 悬挂警示标志。禁止踩踏和跨越采光带。
- 2、对没有女儿墙的屋面要设置生命线, 安装安全绳, 施工人员要系好安全带。
- 3、所有登高施工人员要取得高空作业证, 否则不准进行作业; 高空作业时现场不得少于 2 人。

以上问题望施工单位高度重视, 立即制定措施, 消除安全隐患。



项目监理机构

监理工程师: 34.90

日

期: 2022.11.07

注 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建