

监理工作联系单

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-JS-LXD-018

致：宁波联兴新能源科技有限公司

抄送：浙江联盛合众新能源有限公司

海南联生新能源有限公司

主题：关于电站运维系统相关事宜

内容：关于电站运维系统存在以下问题：

- 1、运维系统日报表导出数据表没有数据。
- 2、系统没有自动刷新功能。
- 3、视在功率和有功功率有问题，数据不准确。
- 4、主界面总容量和运维矩阵页面总容量数据不一致。

以上问题，望总包方悉知并重视，加紧时间联系 IT 人员到场处理。限期至 2023 年 9 月 10 日前落实处理完成，并做出书面说明。

另：运维系统异常和故障无人处理情况。总包方应安排专职人员对异常及故障电站进行排除处理，保证系统正常运行。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建

监理工作联系单

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLR-JS-LXD-018

致：宁波联兴新能源科技有限公司

抄送：浙江联盛合众新能源有限公司

海南联瑞新能源有限公司

主题：关于电站运维系统相关事宜

内容：关于电站运维系统存在以下问题：

- 1、运维系统日报表导出数据表没有数据。
- 2、系统没有自动刷新功能。
- 3、视在功率和有功功率有问题，数据不准确。
- 4、主界面总容量和运维矩阵页面总容量数据不一致。

以上问题，望总包方悉知并重视，加紧时间联系 IT 人员到场处理。限期至 2023 年 9 月 10 日前落实处理完成，并做出书面说明。

另：运维系统异常和故障无人处理情况。总包方应安排专职人员对异常及故障电站进行排除处理，保证系统正常运行。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建