

监理工作联系单

表号: FD—B3

工程名称: 分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-FYJH-LXD-003

主送: 浙江甬坤能源科技有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 分宜晶航新能源有限公司 (建设单位)

主题: 关于施工现场存在安全隐患的相关事宜

内容: 监理工程师在施工现场巡视时发现, 光伏场区西北侧存在大量的荒草, 而且距离安装完成的太阳能组件较近, 引起火灾的安全隐患较大, 现要求施工单位必须引起足够重视, 及时清理荒草, 排除安全隐患, 否则发生一切后果监理单位不负任何连带责任。



项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日 期: 2023 年 02 月 19 日



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。