

监理工作联系单

工程名称: 国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

编号: LXD-002

致: 广东南网恒源电力工程有限公司

主题: 升压舱预埋件平面度超过设计及规范标准问题

1、内容: 在监理检查过程中, 发现我项目升压舱基础预埋件在混凝土凝固过程中出现变形现象, 平面度超过设计及规范标准。现要求你施工单位及时整改, 若本月 19 号监理合同到期撤场前仍未整改完成, 此部分工程质量我监理方将不予认可, 产生的一切责任后果将由你施工单位全部承担。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 陈伟

日



本表(含附件)一式____份, 由监理项目部填写, 接收单位存____份, 监理项目部

存____份。



扫描全能王 创建