

监 理 工 作 联 系 单

工程名称:上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-002

致: 中建凯德电子工程设计有限公司 (施工单位)

抄送: 上海绿山宝晶新能源科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于好德物流常温仓库屋面支架安装质量相关事宜

内容:

监理人员 4 月 6 日对京东常温商品仓库屋面支架安装现场检查发现,现场部分支架立柱不垂直、斜梁、檩条不在一条线等现象,请贵司督促现场人员对问题部位逐一进行整改。



项目监理部 (章):

总 / 专业监理工程师: _____

日 期: _____

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。