

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：安仁湖南万华板业5.98MW屋顶分布式光伏发电项目 编号：ARWH-ZHJL-LXD-008

致：湖北斗由耐建筑工程有限公司（施工项目部）

事由：施工质量安全问题

- 1、现场电缆已经敷设完毕，电缆沟盖板要尽快完成，以防厂区木屑等杂物造成电缆沟堵塞，排水不通畅。
 - 2、现场在进行动火作业时，要按照厂区要求开具动火票，并随身配备灭火器等消防设施，以防发生危险。
 - 3、并网柜在送电以前要做好相关试验，并留存图片等资料
 - 4、现场施工完成后残留的垃圾要及时清理完成
- 望贵单位做好以上事项，确保施工顺利稳步进行。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：



注：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关